



leef- en zorghuis dr. lauwers PE1172
serviceresidentie PE 2329
dagverzorgingscentrum PE1680

BRANDVOORKOMING EN BRANDBESTRIJDING

Ondergetekende
verklaart hierbij opeen exemplaar van de opleidingscursus
BRANDVOORKOMING-en BRANDBESTRIJDING samen met een plan van het leef-en zorg-
huis
De Korenbloem te hebben ontvangen en tekent hierbij voor ontvangst.

Naam en voornaam en handtekening



leef- en zorghuis dr. lauwers PE1172
serviceresidentie PE 2329
dagverzorgingscentrum PE1680

Pieter de Conincklaan 12

8500 KORTRIJK

BRANDVOORKOMING BRANDBESTRIJDING

Opleidingscursus voor het personeel

Datum: december 2014

BESTE PERSONEELSLEDEN,

Brandvoorkoming en brandbestrijding is een grote bekommernis van iedereen die bij De Korenbloem betrokken is. Met deze map willen wij u wegwijs maken met de instructies die u dient te volgen.

Brand voorkomen is een opdracht van iedereen, zowel van bewoners, bezoekers als personeelsleden.

Het personeel dient dan ook de volgende richtlijnen strikt na te leven en te laten naleven :

- er is een algemeen rookverbod binnen de instelling. Bewoners van het rusthuis kunnen enkel roken in de aangewezen zithoek op de afdeling (zithoek gelegen aan de voorkant ter hoogte van kamer 009 – 103 – 203). Bewoners van de serviceflats mogen enkel roken in hun flat.
- Het branden van kaarsen wordt zoveel mogelijk afgeraden. Er is de mogelijkheid om kaarsen op batterijen te bekomen bij het afdelingspersoneel.
- Defecte of slecht werkende elektrische toestellen worden onmiddellijk volledig uitgeschakeld en weggenomen. Dit wordt gemeld aan de onderhoudsman of preventieadviseur.

Het personeel moet erop toezien dat de doorgangen die bij evacuatie worden gebruikt vrij zijn.

Het is verboden om meubelen, karren, rolwagens, hulpmiddelen of andere voorwerpen op te stapelen of neer te zetten.

In geen geval mag de goede werking belemmerd worden van de zelfsluitende deuren.

Om ingeval van brand of rook zoveel mogelijk de verspreiding te beperken vragen we aan het personeel :

- om alle deuren van de verschillende lokalen en kamers steeds dicht te doen.
- bij het beëindigen van zijn werk in de lokalen die niet permanent bemand zijn na te gaan of er geen ongeval- of brandrisico aanwezig is.

Er is een brandmap samengesteld waarin alle nodige instructies, checklisten en nuttige lijsten i.v.m. brand en evacuatie en noodplannen zijn opgenomen. Deze brandmap is terug te vinden in elke verpleegpost per afdeling en in de serviceflats op elke verdieping : in de poetsberging naast het toilet (gelijkvloers), het lokaal badkamer (eerste en derde verdieping) en de wasserij (tweede verdieping).

Wij danken u voor uw medewerking.

De directie

Het systeem van brandmelding, waarschuwing en alarm is hetzelfde voor het rusthuis en de serviceflats.

1. Vaststelling:

* brandmelding

In het rusthuis

- de automatische detectie via de rookdetectoren in het gebouw.
- door manueel alarmknop te bedienen (glas inslaan van rode bakjes alarm).
- alle compartimentdeuren slaan automatisch dicht.

In de serviceflats

- de automatische detectie
- door manueel alarmknop te bedienen (glas inslaan van rode bakjes alarm).

2. Melding:

* op de decttoestellen verschijnt de melding brand en vervolgens de plaats van de brand.

Indien dit onduidelijk is kan de plaats van de brand steeds afgelezen worden op de brandcentrale die zich bevindt in de inkom van de receptie. De looper van het personeel kan hiervoor gebruikt worden.

Er is een tweede kleinere brandcentrale in het pedicurelokaal.

* alle personeelsleden van de afdeling waar brand is gebeven zich naar de brand haard.

Van de andere afdelingen komt 1 personeelslid met een decttoestel zich melden bij de evacuatieleider en verwittigt op zijn beurt de collega op de eigen afdeling. Zie actiekaart 2

* de brand bestrijden met de blusmiddelen die voorhanden zijn (brandblussers, muurhaspels, branddeken)

Zie actiekaart 3

* bij brand steeds onmiddellijk de BRANDWEER verwittigen.

Zie actiekaart 5

OPGELET 0 112 DUWEN

* melden van de brand

waar: Leef-en zorghuis De Korenbloem

Pieter de Conincklaan 12

8500 KORTRIJK

locatie : serviceflats of rusthuis, straatkant of achterkant, rechter-of linker vleugel

wat : aard en omvang (bv brand, explosie,...)

aantal : personen in gevaar of aantal slachtoffers

opvang brandweer: is aan de **hoofdingang van het rusthuis** door de medewerker die de brandweer heeft gebeld.

Ook indien er brand is in de serviceflats.

Deze medewerker begeleidt de brandweer naar de plaats van de brand. En stelt de evacuatieleider voor aan de brandweer. Vanaf dit moment neemt de brandweer de leiding over.

U kan vanuit ieder telefoontoestel de 0112 bereiken

- * blijf rustig aan de telefoon , gooi de telefoon niet direct toe, de centrale kan bijkomende inlichtingen vragen.

3. Waarschuwing:

- * Bij brand houden de medewerkers van de verschillende afdelingen contact met elkaar via de decttoestellen of andere interne telefonie.
- * bij afwezigheid wordt de directie, de preventieadviseur en de onderhoudsman verwittigd.
- * een administratieve medewerker verwittigt de personeelsleden die niet werken. Afhankelijk van de toestand kunnen personeelsleden worden opgevorderd om te komen helpen.

4. Alarm:

- * Is het sirenesignaal dat in de instelling wordt gehoord wanneer de speciaal daartoe geplaatste knop op het bord in de centrale aan het onthaal wordt overgehaald.
Dit signaal betekent dat alle personeel en alle bewoners dadelijk de instelling dienen te verlaten.

Het bevel tot alarm wordt alleen gegeven door de bevelvoerende officier van de brandweer. In hoogste nood door de werkmansman.

5. Evacuatie:

- * **EVACUEER** de personen in onmiddellijk gevaar. Deze bewoners verplaatsen naar een nabijgelegen zone achter de branddeuren (zie bijgevoegd plannetje). Evacuatie gebeurt eerst horizontaal. Slechts als de horizontale evacuatiewegen achter u afgesloten zijn kunt u, in overleg met de brandweer, verticaal evacueren.
Zie actiekaart 4
- * Instructies per niveau:
Hier worden de mogelijke evacuatiewegen beschreven per dienst of verpleeg eenheid rekening houdend met hun ligging in het totale gebouw.
Maak gebruik van de checklisten en grondplannen die in de brandmap aanwezig zijn.

* Gelijksvloerse verdieping:

- brand in keuken:

- vluchtweg naar centrale hal
- vluchtweg via personeelsingang
- vluchtweg naar dienstingang leveranciers
- vluchtweg via deur van personeelsrefter

- brand cafetaria:

- vluchtweg in cafetaria via de draaideuren aan de kant van de tuin
- vluchtweg via de centrale hal
- vluchtweg via de personeelsingang
- vluchtweg via de keukengang

- brand Peter Benoit:

- vluchtweg via buitendeur zithoek straatkant
- centrale hal
- via personeelsingang

- brand op Louis Robbe en Guido Gezelle:

- **altijd eerst horizontale** evacuatie
- rechts naar links evacueren of links naar rechts evacueren naargelang de brandhaard (zo wordt volledig gebruik gemaakt van de compartimenten met de branddeuren.)
- er mag ook horizontaal geëvacueerd worden via de de serviceflats tot achter de branddeuren.
- daarna overgaan tot verticale evacuatie, in overleg met de brandweer
- vluchtweg via de centrale hal
- vluchtweg via de personeelsingang
- vluchtweg via de dienstingang keuken
- vluchtweg via noodtrap serviceflats
- noodtrap via traphal serviceflats

- brand in de assistentiewoningen:

- lijst met flats waar zorgafhankelijke residenten wonen hangt aan de binnenkant van de deur van de brandcentrale en in de brand mappen
- horizontale evacuatie in richting van de noodtrappen
- afhankelijk van plaats van de brand naar **buitennoodtrap** of naar de **centrale trap**.
- er mag ook op verdieping 0, 1 en 2 geëvacueerd worden via het rusthuis.

6. Opvang en telling:

* van de bewoners van het rusthuis en de serviceflats gebeurt in het dagcentrum. De sleutel bevindt zich in het rode bakje aan de nooduitgang op de afdeling Peter Benoit en in het sleutelbakje in het apotheeklokaal.

7. Bij brand in de keuken:

- * brandweer verwittigen door **0112** te draaien
- * blussen indien mogelijk
- * elektrische stroomonderbreking van het kookeiland door het indrukken van de rode knop aan de muur van het bureel van de kok
- * manueel instellen van blusautomaat van het kookeiland door rood glazen kastje (aan de muur van de grote frigo en diepvries) in te slaan en handvat uit te trekken.
- * blusautomaat voor het kookeiland begint automatisch te werken als er bij de dampkap een temperatuur bereikt wordt van 137° C
- * brandmelding door indrukken alarmsirene aan kookeiland en aan ventilatiekast
- * gastoevoer onderbreken kan onder het gasfornuis

8. Algemeen:

- * *Sluit steeds alle ramen en deuren*
- * *Gebruik nooit de lift*
- * *Keer nooit terug*

- * *Bij elektrische stroomuitval:*
 - werkt de telefoon op een batterij
 - werkt de inkomdeur op een batterij
 - ontsluiten alle deuren met een code automatisch. Zowel in het rusthuis als in de serviceflats.
 - ontsluit de grote schuifpoort van de parking

AFSLUITEN VAN GAS EN ELEKTRICITEIT KAN ALLEEN OP BEVEL VAN DE BRANDWEER

- * Afsluiten van **gas** in gaskabine aan de technische ruimte, gebeurt automatisch als de rookdetectie of de waarschuwing werkt.
- * Afsluiten van **elektriciteit** : algemene schakelaar bevindt zich op het elektriciteitsbord voor de vergaderzaal en in de hoogspanningskabine
- * Afsluiten van **water** in de stookplaats
- * Afsluiten van de **ventilatie** in de stookplaats

9. SLEUTELS:

- * van het dagverzorgingscentrum : het rode bakje aan de nooduitgang op de afdeling Peter Benoit en in het apotheeklokaal.
- * van het Landhuis : in het dagcentrum, sleutelbakje in het bureel personeel
- * fixatiesleutel en sleutel van de ramen
 - Peter Benoit : het rode bakje aan de nooduitgang op de afdeling (glas inslaan met bijbehorend stokje)
 - Guido Gezelle : het rode bakje aan de lift (glas inslaan met bijbehorend stokje)
 - Louis Robbe : het rode bakje aan de lift (glas inslaan met bijbehorend stokje)
- * sleutel stookplaats: faxlokaal

- * sleutel technische berging bij parking
 - Guido Gezelle: het rode bakje aan de lift
 - Louis Robbe: het rode bakje aan de lift
- * zie ook afzonderlijke nota sleutelplan in de brandmappen

10. ACTIEKAARTEN:

- Actiekaart 1: brand- en gasalarm – onderrichtingen evacuatieleider
- Actiekaart 2: Interne alarmering
- Actiekaart 3: bluspoging door interventieploeg
- Actiekaart 4: evacuatie
- Actiekaart 5: verwittigen hulpdiensten en opvang interventiediensten
- Actiekaart 6: schuilen
- Actiekaart 7: langdurige stroom- of gasonderbreking
- Actiekaart 8: bommelding
- Actiekaart 9: defecte lift
- Actiekaart 10: verdwijning resident
- Actiekaart 11: voedselvergiftiging

Deze actiekaarten zijn terug te vinden in de brandmappen op elke afdeling.
In bijlage geven we een weergave van actiekaart 1 tot en met 5.

Actiekaart 1: brand en gasalarm (noodsituatie)

Onderrichtingen evacuatieleider

**EIGEN VEILIGHEID PRIMEERT! BRENG UZELF NIET IN
GEVAAR!**

1. Start het intern alarmeringsschema

Onmiddellijk wordt een evacuatieleider aangeduid.

In de volgende volgorde : leefgroepverantwoordelijke – verpleegkundige –
zorgkundige – andere medewerker.

De evacuatieleider draagt een fluohesje en is in het bezit van de
brandmap.

Volg actiekaart 2

2. Verwittig de hulpdiensten: bel 0112

Volg actiekaart 5

3. Doe één bluspoging

Volg actiekaart 3

4. Evacueer wanneer en waar nodig

Volg actiekaart 4

5. Vang de interventiediensten op bij hun aankomst

Volg actiekaart 5

Tip: Geef de actiekaarten 2 tot 5 indien mogelijk door aan een collega

Actiekaart 2: interne alarmering

EIGEN VEILIGHEID PRIMEERT! BRENG UZELF NIET IN GEVAAR!

1. Verwittig de directie

Geef volgende gegevens door:

- uw naam en functie
- Juiste locatie van de noodsituatie (bv. zaal, keuken, kamernummer, ...)
- Omschrijving van de noodsituatie
- Aanwezigheid van mogelijke slachtoffers

2. Verwittig andere personeelsleden op de eigen afdeling

- Opgeroepen personeelsleden **moeten** zich melden bij de evacuatieleider.

3. Verwittig andere personeelsleden op de andere afdelingen

- Van elke andere afdeling komt 1 personeelslid met decttoestel zich melden en verwittigt op zijn beurt de collega op de eigen afdeling.
- Opgeroepen personeelsleden **moeten** zich melden bij de evacuatieleider.
- Verwittig ook de onderhoudsmedewerker/technische dienst

4. Help bij de evacuatie

Volg actiekaart 4

Naam	Functie	GSM
Michèle Desmet	Directeur	Intern : 505 056/ 51 73 36 - 0476/43 14 98
Kristof Claeys	Adjunct-directeur	Intern : 506 - 0499/41 33 66
Geert Coppens	Verantwoordelijke serviceflats Preventieadviseur Kwaliteitscoördinator	Intern : 507 056/37 18 00 - 0479/25 07 90
Alain Honoré	Verantwoordelijke keuken	Intern : 312 - 0472/72 48 13
Katrien Depraetere	Verantwoordelijke sociale dienst en administratie	Intern : 508 - 0473/67 78 68
Evelien Vandenbroucke	Verantwoordelijke dagverzorg- ingscentrum	Intern : 401 - 0472/80 31 06
Gino De Cabooter	Technische dienst	Intern : 504 - 0472/45 57 37

Actiekaart 3: bluspoging door lid van de Eerste Interventieploeg

EIGEN VEILIGHEID PRIMEERT! BRENG UZELF NIET IN GEVAAR!

1. Doe 1 bluspoging met het dichtstbijzijnde brandbestrijdingsmiddel

Wanneer de brand na deze poging niet onder controle is: verlaat de plaats van de noodsituatie, doe deuren dicht en help met de evacuatie

De bluspoging mag nooit alleen worden uitgevoerd, zorg dat een collega in de buurt is.

- **Controleer de deur en deurklink met de achterzijde van de hand, indien die te warm is wordt deze deur niet meer geopend.**
- **Collega staat klaar met blustoestel.**
- **Doe de deur voorzichtig open.**
- **Bluspoging vanuit de deuropening, poederblusser met stoten richten naar de brandhaard, blijf op een afstand van ongeveer 3 meter.**
- **Controleer of er personen aanwezig zijn en evacueer deze uit de kamer naar een ruimte achter de branddeur.**
- **Doe het venster dicht.**
- **Verlaat de kamer en doe de deur dicht.**
- **Kleef een gele sticker op de deur aan de kant van de gang.**

2. Help bij de evacuatie

Volg actiekaart 4

Actiekaart 4: evacuatie

EIGEN VEILIGHEID PRIMEERT! BRENG UZELF NIET IN GEVAAR!

1. Ga na of de deuren van de kamers van het getroffen compartiment perfect dicht zijn.

- Controleer de deur, indien die te warm is wordt deze deur niet meer geopend.
- Doe de deur voorzichtig open.
- Controleer of er personen aanwezig zijn en evacueer deze uit de kamer naar een ruimte achter de branddeur.
- Doe het venster dicht.
- Verlaat de kamer en doe de deur dicht.
- Kleef een gele sticker op de deur aan de kant van de gang.
- Controleer zo alle kamers en lokalen van het compartiment op de afdeling.

2. Evacueer de bedreigde bewoners van het compartiment naar een veilige plaats

- Start met de meest bedreigde kamers
- Daarna de rest van het compartiment
- Breng de geëvacueerden naar een ander compartiment (na een branddeur) en zo ver mogelijk weg van de plaats van de noodsituatie
- Laat de verlichting branden
- Laat persoonlijke eigendommen achter
- Gebruik geen lift
- Bij rookontwikkeling het hoofd zo dicht mogelijk bij de grond houden
- Hou rekening met minder mobiele en niet-mobiele residenten
- Er blijft een personeelslid bij de geëvacueerde personen
- Indien nodig start met EHBO bij gewonde personen

3. Noteer alle namen van de aanwezigen op de afdeling.

- In de map zitten lijsten van de bewoners en lijsten om alle namen te vermelden die aanwezig zijn op de afdeling.
- Bezorg deze lijsten aan de evacuatieleider.

Actiekaart 5: verwittigen hulpdiensten en opvang interventiediensten

EIGEN VEILIGHEID PRIMEERT! BRENG UZELF NIET IN GEVAAR!

1. Verwittig de hulpdiensten: bel 0112

Boodschap

U spreekt met ... (eigen naam) van woonzorgcentrum de Korenbloem, Pieter de Conincklaan 12 te Kortrijk.

Er is brand/gasalarm/andere noodsituatie in kamer ... (kamernummer of benaming lokaal) op verdieping ... (nummer verdieping) in blok ...

Er zijn ... gewonden (aantal gewonden)

Leg niet dicht als u in de wachtrij van de 112 komt te staan. Anders komt u terug achteraan te staan bij een volgende oproep!

2. Ga naar de hoofdingang van het rusthuis en wacht op de interventiediensten

3. Geef de correcte informatie door aan de interventiediensten

- Aard noodsituatie
- Voor- of achterzijde van het gebouw
- Verdieping
- Kamernummer
- Kortste weg naar de plaats van de noodsituatie


















4. Begeleid de commandant van de interventiediensten naar de evacuatieleider op de afdeling.






Blijf eventueel ter plaatse voor de opvang van latere

Interventiediensten.

Hou de toegang vrij voor de interventiediensten en blijf ter beschikking van de interventiediensten en volg hun instructies op

11. PICTOGRAMMEN :

 <p>Plaats of richting van een uitgang die gewoonlijk door de in de inrichting aanwezige personen gebruikt wordt; dit pictogram mag slechts gebruikt worden voor uitgangen die ook aan de eisen voor nooduitgangen voldoen (te plaatsen boven, of boven een doorgang naar, een uitgang)</p>	  <p>Plaats of richting van een nooduitgang (te plaatsen boven, of boven een doorgang naar een nooduitgang)</p>	   <p>Richting van een nooduitgang</p>
      <p>Te volgen richting (wordt in combinatie met de hiernavolgende groene borden gebruikt)</p>	 <p>Eerste hulp</p>  <p>Draagberrie</p>  <p>Veiligheidsdouche</p>	 <p>Ogen spoelen</p>  <p>Telefoon voor redding en eerste hulp</p>

		
<p>Te volgen richting naar brandbestrijdingsmaterieel (wordt in combinatie met de hiernavolgende rode borden gebruikt)</p>	<p>Brandslang</p>	<p>Telefoon voor brandbestrijding</p>
		
	<p>Ladder</p>	
		
	<p>Blusapparaat</p>	

Dit is een selectie van pictogrammen afkomstig uit het Koninklijk Besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

12. GRONDPLANNEN :

In bijlage de grondplannen van het rusthuis en residentie.